

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

683024, г. Петропавловск-Камчатский, Лукашевского, д. 5

тел., факс 26-08-64

ул. Лукашевского д. 5 кб.

324

(место составления акта)

“ 12 ”

ноября 2018 г.

(дата составления акта)

9:00

(время составления акта)

**АКТ № 1776/1-12Ж
ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОГО ДОКУМЕНТАРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ**

проверка проведена в отношении Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края по адресу: пер. Связи,
По адресу/адресам: д. 8, с. Усть-Хайрюзово.

(место проведения проверки)

На основании: приказа органа государственного (жилищного) контроля (надзора) от 22.10.2018 № 1776

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края, 683000, Камчатский край г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1.

Продолжительность проверки: 15 рабочих дн.

(дней/часов)

Акт составлен: Государственной жилищной инспекцией Камчатского края.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

-

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Не требуется (ч. 6 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), Приказ Государственной жилищной инспекции Камчатского края от 29.04.2015 № 21 «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края»

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Ведущий специалист Государственной жилищной инспекции Камчатского края Чертыгашева Карина Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

-

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

- В ходе проведения проверки:

температуры в жилых помещениях дома № 8 по пер. Связи с. Усть-Хайрюзово в акте осмотра № б/н-2018.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Возражения:



— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Замечания:

— нарушений не выявлено:

Исходя из вышеизложенного в ходе проверки Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края, осуществляющего деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу р-н. Тигильский, с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 на основании договора, нарушений обязательных требований не установлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: акт осмотра № б/н-2018 комиссией температурного режима в жилых помещениях, температуры радиаторов отопления и параметров теплоносителя на вводе многоквартирного дома № 8 по ул. Переулок Связи.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист Чертыгашева Карина
Михайловна

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

ФИО лица, ознакомившегося с актом проверки, либо способ направления акта проверки для ознакомления

“

”

Г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

2. Температура теплоносителя на вводе здания на подающей магистрали
центрального отопления - 44-45°
Температура теплоносителя на вводе здания на обратной магистрали
центрального отопления - 39°
Температура наружного воздуха +8°

Подписи членов комиссии:

Главный специалист-эксперт администрации
муниципального образования сельского
поселения «село Усть-Хайрюзово»

Арсланова Р.М.
(председатель
комиссии)

Мастер производственного участка 2 гр.
ресурсоснабжающей организации АО
«Корякэнерго»

Шульдешов В.С.

Слесарь теплосетей ресурсоснабжающей
организации АО «Корякэнерго»

Стрижаков С.Н.

Настоящий акт составлен в присутствии жителей:

кв. 13 Шайкина В.А. Присут.
кв. 16 Персеева И.Н. Присут.
кв. 18 Шайкина В.А. Присут.
кв. 11 Шаповалов А.И. Присут.
кв. 15 Ахмедовичи. Присут.

в трех экземплярах: один экземпляр направлен в Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Камчатского края, второй – ресурсоснабжающей организации АО
«Корякэнерго».